

大華學校財團法人敏實科技大學標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：
- 八、契約價金受款人地址：
- 九、投標廠商及負責人 蓋章：
- 十、採購明細：

項目	標的名稱、規格及型號	單位	數量	單價	本項總價	生產/製造/ 供應者
一	【大華樓空調保養】 設備：200RT水冷式冰水主機*1組、250RT 冷卻水塔*1組 清洗保養項目包含 1、 冰水主機控制開關檢修，各部閥件 檢查 2、 高、低壓壓力表測試及校正 3、 冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、 主機控制電路檢查，冷媒充填(不足 時) 5、 4GSD 冷凍油檢查或更換 6、 油垢濾網清洗 7、 冷卻水塔水盤清洗、過濾器清洗 8、 軸承潤滑、皮帶檢查或更換、鰭片 藥洗、風鼓清洗 9、室內機水盤清潔、回風濾網清洗、出 風口清潔、室內機開關檢修 10、室內機開關檢修。 含安裝於指定地點。	式	1			

項目	標的名稱、規格及型號	單位	數量	單價	本項總價	生產/製造/ 供應者
	或同等級產品以上。 保固期間：自驗收合格日起 <u>1</u> 年。 註： 1. 本校編號：11150704-SC1-01 2. 交貨地點：<u>大華樓 B1</u>；分機號碼：<u>2410</u>。					
二	【仁愛樓空調保養】 設備：200RT水冷式冰水主機*1組、250RT 冷卻水塔*1組 清洗保養項目包含 1、 冰水主機控制開關檢修，各部閥件 檢查 2、 高、低壓壓力表測試及校正 3、 冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、 主機控制電路檢查，冷媒充填(不足 時) 5、 4GSD 冷凍油檢查或更換 6、 油垢濾網清洗 7、 室內送風機(共 70 台)：蒸發鰭片 鋁潔劑清洗、水盤清潔、風鼓拆卸清洗 及回風濾網清洗、出風口清潔 8、 冷卻水塔水盤清洗、過濾器清洗 9、 軸承潤滑、皮帶檢查或更換、鰭片 藥洗、風鼓清洗 10、室內機開關檢修 含安裝於指定地點。 或同等級產品以上。 保固期間：自驗收合格日起 <u>1</u> 年。 註： 1. 本校編號：11150704-SC1-02 2. 交貨地點：<u>仁愛樓 B1</u>；分機號碼：<u>2410</u>。	式	1			

項目	標的名稱、規格及型號	單位	數量	單價	本項總價	生產/製造/ 供應者
三	【定一樓空調保養】 設備：200RT水冷式冰水主機*1組、250RT冷卻水塔*1組 清洗保養項目包含 1、 冰水主機控制開關檢修，各部閥件檢查 2、 高、低壓壓力表測試及校正 3、 冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、 主機控制電路檢查，冷媒充填(不足時) 5、 4GSD 冷凍油檢查或更換 6、 油垢濾網清洗 7、 冷卻水塔水盤清洗、過濾器清洗 8、 軸承潤滑、皮帶檢查或更換、鰭片藥洗、風鼓清洗 9、室內機水盤清潔、回風濾網清洗、出風口清潔、室內機開關檢修 10、室內機開關檢修 含安裝於指定地點。 或同等級產品以上。 保固期間：自驗收合格日起 <u>1</u> 年。 註： 1. 本校編號：11150704-SC1-03 2. 交貨地點：<u>定一樓 B1</u>；分機號碼：<u>2410</u>。	式	1			
四	【志清樓空調保養】 設備：分離式冷氣機*136組、吊隱式分離冷機器*17組、中央空調*2組 清洗保養項目包含 1、 基本保養項目(含室內機及內外機) 2、 管排鰭片(蒸發器、冷凝器)藥水清洗 3、 過濾網清洗 4、 機器內部、風鼓清洗鑰匙 5、 滴水盤清潔洗 6、 回風口清潔 7、 空調箱水盤清洗、過濾器清洗、軸	式	1			

項目	標的名稱、規格及型號	單位	數量	單價	本項總價	生產/製造/ 供應者
	承潤滑 含安裝於指定地點。 或同等級產品以上。 保固期間：自驗收合格日起 <u>1</u> 年。 註： 1. 本校編號：11150704-SC1-04 2. 交貨地點：<u>志清樓</u>；分機號碼：<u>2410</u>。					
五	圖書館一樓設備：20RT水冷式冰水主機*1組、30RT冷卻水塔*1組 清洗保養項目包含 1、冰水主機控制開關檢修，各部閥件檢查 2、高、低壓壓力表測試及校正 3、冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、主機控制電路檢查，冷媒充填(不足時) 5、4GSD 冷凍油檢查或更換 6、油垢濾網清洗 7、冷卻水塔水盤清洗、過濾器清洗 8、軸承潤滑、皮帶檢查或更換、鰭片藥洗、風鼓清洗 9、室內機水盤清潔、回風濾網清洗、出風口清潔、室內機開關檢修 10、室內機開關檢修 圖書館二樓設備：30RT水冷式冰水主機*1組、30RT空調箱*1組 清洗保養項目包含 1、冰水主機控制開關檢修，各部閥件檢查 2、高、低壓壓力表測試及校正 3、冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、主機控制電路檢查，冷媒充填(不足時) 5、4GSD 冷凍油檢查或更換 6、油垢濾網清洗 7、空調箱鰭片清洗、風鼓清洗、滴水	式	1			

項目	標的名稱、規格及型號	單位	數量	單價	本項總價	生產/製造/ 供應者
	盤清洗、皮帶調整、過濾網清洗 8、 空調面板檢修 4 組 含安裝於指定地點。 或同等級產品以上。 保固期間：自驗收合格日起 <u>1</u> 年。 註： 1. 本校編號：11150704-SC1-05 2. 交貨地點： <u>圖書館一、二樓</u> ；分機號碼： <u>2410</u> 。					

一、交貨期限：自決標簽約日起 90日曆天(星期例假日計入)完成交貨安裝。

二、付款方式：貨品全部裝置完成，驗收合格後，50日內一次撥付總價。